

ООО «Агентство строительного контроля» «Территория качества»  
 Журнал предписаний подрядчику  
 об исправлении выявленных недостатков

Объект ул. Звенигородская Дата 20 августа 2022 г.  
д. 3. «Сорп. 1 (подземный паркинг)»

№№ п.п.	Предписания и рекомендации	Отметка об исполнении
1.	<p>В подземном паркинге с вездного пандуса из дренажного колодца, в подсобное помещение поступает вода.</p> <p>Рекомендую: 1. Вскрыть дренажный колодец и отремонтировать</p> <p>2. Вскрыть грунт на участке протечки и выполнить гидроизоляцию стены и стыка с фундаментом.</p> <p>3. Заделать монтажное отверстие в стене.</p> <p>4. Предоставить проектное решение.</p> <p align="right">Начальник Службы эксплуатации <u>Глу (Волосович)</u></p>	

Предписание выдал: эксперт  
 ООО «Агентство строительного контроля»  
 «Территория качества»

Самрунов и.р.  
[Подпись]

(подпись и Ф. И. О.)

Предписание получил: представитель подрядной организации

\_\_\_\_\_ (подпись и Ф. И. О.)