



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве  
(Главное управление МЧС России по г. Москве)  
Управление по Западному административному округу  
3 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 6, e-mail: zao3@77.mchs.gov.ru

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

### о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении

« 14 » февраля 2022 г.

г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 6

место составления: город, район

Я, заместитель государственного инспектора районов Фили – Давыдково, Филевский парк и Дорогомилово г. Москвы по пожарному надзору – заместитель начальника 3 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве – подполковник внутренней службы Добрыгин Ю.Н.

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, вынесшего определение

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев  
Протест на постановление об административном правонарушении № 7-1-2021 от 28.12.2021 г.  
в отношении юридического лица ТСЖ «На Филевской»

для физических лиц – ФИО и адрес;

г. Москва, ул. Звенигородская, д. 8, к. 1

для юридических лиц – полное наименование и юридический адрес

возбужденного по ч. 1 ст. 20.4 КоАП Российской Федерации.

### УСТАНОВИЛ:

установил нарушение/невыполнение: требований законодательства по пожарной безопасности, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Далее – ППР в РФ);

а именно: что «20» октября 2021 года при эксплуатации жилых многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. Звенигородская, д. 8, корп. 1, корп. 2, юридическое лицо ТСЖ «На Филевской» нарушило требования пожарной безопасности, установленные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Далее – ППР в РФ) и нормативными правовыми актами, и нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:

- допускается размещение в лифтовых холлах кладовых, осуществляется хранение горючих материалов, размещены на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров (п. 16 ППР в РФ);

- направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью, либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения (п. 48 ППР в РФ);

- при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытание средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их полной замены в установленном порядке; руководителем не утвержден регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения; не обеспечена исправность средств обеспечения пожарной безопасности (п. 54 ППР в РФ).

(излагаются обстоятельства, установленные при подготовке к рассмотрению дела, в соответствии со ст. 29.1 КоАП РФ)

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить повторное рассмотрение дела об административном правонарушении № 213 от 15.11 2021 г. в отношении ТСЖ «На Филевской».

для физического лица – фамилия, имя, отчество; для юридического лица - наименование

возбужденного по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, на «18» февраля 2022 г. в 14 ч. 00 мин. в помещении 3 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве

адрес, наименование органа ГПН, номер кабинета

с участием

процессуальное положение лиц, их фамилии и инициалы

2. Направить/вручить (ненужное зачеркнуть) копию определения

Законному представителю юридического лица Директору ТСЖ «На Филевской» – Файзуллиной

Нажиие Хусяиновне

лицу, в отношении которого ведется

производство по делу об административном правонарушении, или его

законному представителю, защитнику, представителю, переводчику,

а при необходимости и иным лицам, участвующим в рассмотрении дела

Определение вынес:

Заместитель начальника 3 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЗАО

Главного управления МЧС России по г. Москве –  
подполковник внутренней службы Добрыгин Ю.Н.

должность, фамилия, инициалы

подпись

С определением ознакомлен:

Файзуллина Нажия Хусяиновна

дата, ФИО лица, в отношении которого вынесено  
определение, ФИО законного представителя  
юридического лица

подпись

Копию настоящего определения направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления;

дата отправления N почтового отделения и N квитанции заказного письма