

г. Москва

«23 » ноябрь 2023 г.

АКТ

Проверки систем естественной вытяжной вентиляции жилого дома по адресу: ул. Звенигородская, дом 8, корп. 1 и корп. 2

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт в том, что проведена проверка систем естественной вытяжной вентиляции жилого дома в следующем объеме:


- внешний осмотр оборудования;
- контроль положения шиберов и клапанов;
- контроль уровня шума и отсутствие вибраций;
- проверка наличия тяги и удаление нормативного объема воздуха из помещений;
- проверка состояния, а также сопротивление фильтров, плотность прилегания фильтровых кассет к раме, чистоты за фильтровых пространств;
- проверка правильности и надежности работы шиберов клапанов задвижек;
- проверка прочности крепления шахт, труб, дефлекторов

Заключение комиссии:

Система вентиляции находится в работоспособном состоянии

Подписи:

Директор ТСЖ «На Филевской»



/ Файзуллина Н.Х. /

Инженер ООО «ИнжПрофМонтаж»



/ Гаврилов И.А. /