

«Утверждаю»
Директор ТСЖ «На Филевской»
/Файзуллина Н.Х./

АКТ

г. Москва

«12» апреля 2023 г.

Комиссия в составе представителей

Директора ТСЖ «На Филевской» Файзуллиной Н.Х.,
электрика ТСЖ «На Филевской» Вуца Викторевича и
слесаря ТСЖ «На Филевской» Носова А.З.,

В присутствии собственника

проживающего по адресу:

ул. Звенигородская д. 8 корп. 1 УТТ
Дрежманская блоча 5 УТТ

Телефон

Квартира №

произвела обследование по вопросу:

Характеристика обследуемого здания:

Дом серии ШКФ 2000 г. постройки, квартира жилая площадь _____ кв.м
расположена на _____ этаже _____ этажного дома.

В ходе обследования выявлено следующее:

Дрежманской насосной станции (полностью не
протекает, не всасывает) не ремонт не
порешит. насос прерывает ток при отключении
тока из дрежманской блочы.

Выводы комиссии:

Подписи:

Файзуллина Н.Х.
Вуц Викторевич
Носов А.З.