


ООО «Агентство строительного контроля» «Территория качества»
 Журнал предписаний подрядчику
 об исправлении выявленных недостатков

Объект ул. Звёздная Дата 26 июля 2021 г.
д. 8, корп. 1 (подземный паркинг)

№ п.п.	Предписания и рекомендации	Отметка об исполнении
1.	Необходимо предоставить представителям строительного контроля утверждённые технологические карты на устройство полимерцементных полов.	
2.	На нижних частях поверхностей стен колонн, обработанных (покрытых) полимерным составом, не должно быть выбоин, раковин, подтёков, неоднородных участков.	



Предписание выдал: эксперты
 ООО «Агентство строительного контроля»
 «Территория качества»

[Signature]
 (подпись и Ф. И. О.)

Предписание получил: представитель подрядной организации
 ООО МСК-Энергия

[Signature]
 (подпись и Ф. И. О.)

ООО «Агентство строительного контроля» «Территория качества»
Журнал предписаний подрядчику
об исправлении выявленных недостатков

Объект У.п. Звонгородский Дата 24 августа 2021 г.
д. 8. «Сорп. 1 (подземный паркинг)

№№ п.п.	Предписания и рекомендации	Отметка об исполнении
1.	<p>В подземном паркинге @ въездного пандуса из дренажного колодца, в подсобное помещение поступает вода.</p> <p>Рекомендую: 1. Вскрыть дренажный колодец и отремонтировать</p> <p>2. Вскрыть грунт на участке протечки и выполнить гидроизоляцию стены и стыка с фундаментом.</p> <p>3. Заделать монтажное отверстие в стене.</p> <p>4. Предоставить проектное решение.</p>	

Начальник Службы экспертизы Глу (Волков)

Предписание выдал: эксперт
ООО «Агентство строительного контроля»
«Территория качества»

Самрунов И.Г.

(подпись и Ф. И. О.)

Предписание получил: представитель подрядной организации

(подпись и Ф. И. О.)

