Справка о количестве тепловой энергии за сентябрь **2018г.**

Наименование потребителя: **ТСЖ «На Филевской»** **Договор № 08702618Т**

Адрес строения: ул. Звенигородская д.8, корп.1,2. ЗАО
ЦПТ № 08-03-092 (08-05-128)

№ п/п	Вид нагрузки	Ед. изм	Показания приборов учета				Расчет недоработки
			на дату начала расчетного периода 01. 20		на дату окончания расчетного периода 01. 20		
			подающая	циркуляц	подающая	циркуляц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление						
	Тип прибора						
	SA-9412 №018302	Гкал	641809		640882		184,33
2	Вентиляция						
	Тип прибора						
3	Горячее водоснабжение						
	Тип прибора						

Сдано:

Потребитель:
Теплоснабжающая организация:

Принято:

"МОЭК"
Филиал № 11 "Горэнергосбыт"
Отделение сбыта №
ПРИНЯТО
Подпись
"___" _____ 20___г.

НОМЕР АБОНЕНТА: ..... НОМЕР SA: 018302

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
ЗА ПЕРИОД С 01.09.18 ПО 30.09.18

ДАТА	ЭНЕРГИЯ	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА		УТЕЧКА	НАРАБ.
	Р, Гкал	Q1, тонн	Q2, тонн	T1, град.С	T2, град.С	+/- Qу, тонн	Тр, час
01.09	3.2898	129.50	126.61	71.56	46.23	2.892/ 0.000	24.0
02.09	3.4253	124.69	121.88	72.06	45.12	2.810/ 0.000	24.0
03.09	3.6688	135.19	132.28	71.89	45.05	2.912/ 0.000	24.0
04.09	3.6622	135.34	132.46	71.60	45.02	2.880/ 0.000	24.0
05.09	3.6587	137.06	134.22	71.67	45.42	2.838/ 0.000	24.0
06.09	3.6466	133.89	131.13	71.97	45.21	2.767/ 0.000	24.0
07.09	3.5496	133.86	131.11	71.73	45.57	2.750/ 0.000	24.0
08.09	3.3304	135.05	132.31	70.53	46.17	2.742/ 0.000	24.0
09.09	3.5070	138.09	135.33	70.97	45.98	2.763/ 0.000	24.0
10.09	3.8956	152.58	149.68	70.53	45.46	2.900/ 0.000	24.0
11.09	3.9077	149.65	146.83	70.94	45.31	2.827/ 0.000	24.0
12.09	3.8409	143.14	140.40	71.17	44.83	2.744/ 0.000	24.0
13.09	3.8762	145.90	142.95	71.04	44.90	2.955/ 0.000	24.0
14.09	3.7701	142.70	140.02	71.23	45.27	2.686/ 0.000	24.0
15.09	3.6347	138.11	135.52	70.86	44.95	2.585/ 0.000	24.0
16.09	4.0887	207.61	204.51	71.42	51.54	3.102/ 0.000	24.0
17.09	4.1594	191.97	188.98	71.63	49.43	2.988/ 0.000	24.0
18.09	4.2534	195.77	192.78	71.57	49.36	2.997/ 0.000	24.0
19.09	4.4166	248.51	245.15	71.76	53.08	3.359/ 0.000	24.0
20.09	4.2914	202.20	199.19	71.54	50.41	3.010/ 0.000	24.0
21.09	4.1873	179.45	176.65	71.36	47.99	2.805/ 0.000	24.0
22.09	3.7157	135.91	133.43	71.24	44.38	2.484/ 0.000	24.0
23.09	3.7868	133.27	130.78	70.98	42.98	2.485/ 0.000	24.0
24.09	4.0446	144.43	141.91	70.97	43.05	2.519/ 0.000	24.0
25.09	11.826	495.52	490.44	72.90	48.82	5.079/ 0.000	12.0
26.09	17.075	795.83	789.14	77.50	56.03	6.693/ 0.000	0.1
27.09	16.960	797.20	789.57	77.38	56.12	7.633/ 0.000	0.0
28.09	16.147	722.06	714.64	76.64	54.32	7.418/ 0.000	0.0
29.09	15.454	665.53	658.58	75.83	52.69	6.947/ 0.000	0.4
30.09	15.259	629.74	623.18	76.90	52.76	6.560/ 0.000	5.3
30сут.	184.333	7819.92	7711.77	72.31	47.78	108.1/ 0.000	593.8

	ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ				
ДАТА	ВРЕМЯ	E, Гкал	V1, куб.м	V2, куб.м	Тр, час
01.10	09.28	64180.90	107529.0	61450.95	136001.5

ПОТРЕБИТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК: