

А К Т
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Дата составления акта «24» марта 2023г.

Дата проведения экспертизы «24» марта 2023г.

Специалист ООО «ТЕХНОКОМПЛЕКС» на территории ТСЖ «На Филевской» выполнил работу по обследованию автоматического привода секционных гаражных ворот.

Наименование изделия: автоматический привод Marantec(Германия) секционных гаражных ворот подземного паркинга(выезд)

Заявленные неисправности:

сбой в работе автоматики, блок концевиков не сохраняет заданное положение ворот в верхней и нижней точках, при работе привод издает характерный шум трущихся деталей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сбой в работе изделия возник по причинам:

блок концевиков вышел из строя и не сохраняет заданные точки положения ворот;
нарушения в работе редуктора вызвано частичным износом шестерни редуктора.

Рекламация отклоняется. Ремонт привода представляется нецелесообразной из-за отсутствия на рынке запчастей. Рекомендуем произвести замену привода.

Генеральный директор _____



_____ Романова Т.А.